

SUEZ EAU FRANCE

Agence de Bures sur Yvette
6, rue de la Guyonnerie
91140 BURES SUR YVETTE
TEL 0 977 40 30 30 (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
De 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h
Adresse Internet www.suez.com



Propriétaire de l'habitation

Adresse du branchement

38 RUE DE LA FONTAINE
92220 BAGNEUX

Occupant de l'habitation

Bures sur Yvette, le jeudi 23 mai 2019

Enquête de conformité assainissement

Votre ref.: BAG-00035

Madame, Monsieur,

Veillez trouver, ci-joint, le rapport de la visite effectuée par nos services.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Aude NAPOLY

Responsable Exploitation Assainissement

PJ : 1 rapport

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'A' or 'N' followed by a flourish.

SERVICE D'ASSAINISSEMENT

RAPPORT DE CONTROLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVE BATIMENT COLLECTIF

Propriétaire :

SUEZ Eau France

51 avenue de Sénart
91230 MONTGERON
TEL 0 977 408 408 (prix d'un appel local)

Numéro d'identifiant : BAG-00035

Local visité : Pavillon

Date de l'enquête : 17/04/2019

Motif de l'intervention : Vente

Date d'édition du rapport : 23/05/2019

N° de parcelle :

Nom de l'occupant :

Adresse du branchement :

38 RUE DE LA FONTAINE

92220 BAGNEUX

Conformité des installation intérieures du local : NON-CONFORME EU ET EP

Caractéristiques générales du réseau en domaine privé :

Descriptif du ou des équipement(s) contrôlé(s)					
Type d'équipement	Local	Position	Nb	Destination des effluents	Avis
WC	Pavillon	Sous sol -1	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Lave-mains	Pavillon	Sous sol -1	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Lave linge	Pavillon	Sous sol -1	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Evier	Pavillon	Sous sol -1	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Pompe de relèvement EU	Pavillon	Sous sol -1	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Lavabo	Pavillon	rez-de-chaussée	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
WC	Pavillon	rez-de-chaussée	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Douche	Pavillon	rez-de-chaussée	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Evier	Pavillon	rez-de-chaussée	1	Exutoire non trouvé	Non conforme
Fontaine extérieure	Pavillon	avant droit	1	Terrain	Conforme

Commentaires :

Caractéristiques générales du réseau en domaine public :

Type d'ouvrage	Etat	Préconisations	Avis
Boite de branchement EU	Absence	Créer une boite de branchement d'eaux	Non conforme
Raccordement EU	Non-localisé	Exutoire non localisé : à rechercher	Non conforme
Boite de branchement EP	Absence	Il est préconisé de créer une boite de	Non conforme
Raccordement EP	Non-localisé	Exutoire non localisé : à rechercher	Non conforme

Pour information, résultats sur la partie public :

Commentaires :

Boite de branchement EU - Créer une boite de branchement d'eaux usées de préférence sur le domaine public, accessible et visible. Délai de mise en conformité : 12 mois.

Raccordement EU - Exutoire non localisé : à rechercher

Boite de branchement EP - Il est préconisé de créer une boite de branchement d'eaux pluviales, de préférence sur le domaine public, accessible et visible.

Raccordement EP - Exutoire non localisé : à rechercher

Commentaires :

Un branchement comprend depuis la canalisation publique, de l'aval vers l'amont :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public ;
- une canalisation de branchement située sous le domaine public ;
- un ouvrage dit « regard de branchement » placé en limite de propriété, sur le domaine public, afin de permettre le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit demeurer visible et accessible au service. Le regard de branchement constitue la limite amont du réseau public.

Suite aux travaux de mise en conformité de vos installations sanitaires en domaine privé, veuillez contacter la Société Suez-Eau France pour procéder à une nouvelle enquête des rejets.

Aude NAPOLY
Responsable Exploitation Assainissement

Aude NAPOLY

Le présent rapport est établi d'après les réseaux et ouvrages déclarés par le propriétaire de l'installation ou son représentant et accessibles visuellement par les agents. La présence d'équipements supplémentaires non visibles ou non déclarés modifierait la conclusion du présent rapport dégageant Suez Eau France de toute responsabilité.

Diagnostic établi selon les informations collectées par l'agent Suez Eau France le jour de la visite (Selon autorisation accès aux propriétés art. L.1331-11 CSP)

La loi "informatique et liberté" du 6 Janvier 1978 s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent auprès du Service d'Assainissement,

Etabli conformément au Code Générale des Collectivités Territoriales, au Code de la Santé Publique et à l'arrêté du 22 décembre 1994.

- WC : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Lave-mains : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Lave linge : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Evier : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Pompe de relèvement EU : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Lavabo : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- WC : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Douche : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

- Evier : Déterminer l'exutoire et le raccorder au réseau EU intérieur de la propriété. Ne pas mélanger aux EP. Gérer les EP prioritairement à la parcelle. Délai : 6 mois.

Commentaire global :

LEGENDE

- Réseau Unitaire
- Réseau EU
- Réseau EP
- Réseau EU à créer
- Réseau EP à créer
- Regard EU
- Regard EP
- Regard + pompe de relevage EU
- Regard + pompe de relevage EP
- ▲ Poste de relevage EU à créer
- ▲ Poste de relevage EP à créer
- Bac dégraisseur
- Bac dégraisseur à créer
- Ⓟ Puisard
- Ⓟ Puisard à créer
- Regard EU à créer
- Regard EP à créer
- ▣ Regard mixte
- Gargouille
- Gargouille à créer
- ▣ Grille
- ⊕ Siphon EU
- ⊕ Siphon EP
- Fosse septique
- Gouttière
- Gouttière à créer
- Déshuilleur-déboureur
- Déshuilleur-déboureur à créer
- ✕ A supprimer / obturer
- ? Exutoire non trouvé

Succession BELLAUME


38 rue de la Fontaine

BAGNEUX

Date : 17-04-2019

NON CONFORME

Etat des lieux



Rue de la Fontaine